

Số/No:.....19../3302../TN2.....

Trang/Page:.....1../2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. **Tên mẫu thử:** Tủ điện 700x1000x300mm
Sample:
Công trình: Công viên nước Alma
Installation for:
2. **Khách hàng:** Công ty TNHH HVC Hưng Yên
Customer:
3. **Số lượng mẫu:** 04
Quantity:
4. **Tình trạng mẫu:** Mới, chưa qua sử dụng
Sample observation: New, unused
5. **Ngày nhận mẫu:** 26 / 07 / 2019
Reception date:
6. **Ngày thử nghiệm:** 26 / 07 / 2019 ÷ 29 / 07 / 2019
Test duration:
7. **Phương pháp thử:** IEC 60529:2001
Test methods: Yêu cầu của khách hàng/ Customer's requirement

Hanoi, date of 29 / 07 / 2019

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab

Đặng Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 19 / 3302 / TN2

Trang/Page: 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Mức qui định Standard level	Kết quả Results
1	Thử cấp bảo vệ IP42 <i>IP42 test</i> - Khả năng chống lại vật rắn xâm nhập <i>Protection against ingress of solid objects</i> - Khả năng chống lại nước xâm nhập <i>Protection against ingress of water</i>		IEC 60529:2001 Yêu cầu của Khách hàng <i>Customer's requirement</i>	IP4X IPX2	Đạt Đạt Đạt
Hình ảnh/Picture: 					

Số/No:.....19../3302../TN2.....

Trang/Page:.....1../2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** Tủ điện 700x1000x300mm
Sample:
Công trình: Công viên nước Alma
Installation for:
- Khách hàng:** Công ty TNHH HVC Hưng Yên
Customer:
- Số lượng mẫu:** 04
Quantity:
- Tình trạng mẫu:** Mới, chưa qua sử dụng
Sample observation: New, unused
- Ngày nhận mẫu:** 26 / 07 / 2019
Reception date:
- Ngày thử nghiệm:** 26 / 07 / 2019 ÷ 29 / 07 / 2019
Test duration:
- Phương pháp thử:** IEC 60529:2001
Test methods: Yêu cầu của khách hàng/ Customer's requirement

Hanoi, date of 29 / 07 / 2019

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab



Đặng Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC

Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 19 / 3302 / TN2

Trang/Page: 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Mức qui định Standard level	Kết quả Results
1	Thử cấp bảo vệ IP42 <i>IP42 test</i> - Khả năng chống lại vật rắn xâm nhập <i>Protection against ingress of solid objects</i> - Khả năng chống lại nước xâm nhập <i>Protection against ingress of water</i>		IEC 60529:2001 Yêu cầu của Khách hàng <i>Customer's requirement</i>	IP4X IPX2	Đạt <i>Pass</i> Đạt <i>Pass</i>
Hình ảnh/Picture: 					

Số/No:.....19 / 3304 / TN2.....

Trang/Page:.....1../2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** Tủ điện 600x800x300mm
Sample:
Công trình: Công viên nước Alma
Installation for:
- Khách hàng:** Công ty TNHH HVC Hưng Yên
Customer:
- Số lượng mẫu:** 04
Quantity:
- Tình trạng mẫu:** Mới, chưa qua sử dụng
Sample observation: New, unused
- Ngày nhận mẫu:** 26 / 07 / 2019
Reception date:
- Ngày thử nghiệm:** 26 / 07 / 2019 ÷ 29 / 07 / 2019
Test duration:
- Phương pháp thử:** IEC 60529:2001
Test methods: Yêu cầu của khách hàng/ Customer's requirement

Hanoi, date of 29 / 07 / 2019

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab

Đặng Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
Name of sample and customer are written as customer's request.

Trang/Page: 2 / 2

TEST RESULT

CHẤT LƯỢNG ★

Số/No:.....19../3304../TN2.....

Trang/Page:.....1../2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Tủ điện 600x800x300mm
Sample:
 Công trình: Công viên nước Alma
Installation for:
2. Khách hàng: Công ty TNHH HVC Hưng Yên
Customer:
3. Số lượng mẫu: 04
Quantity:
4. Tình trạng mẫu: Mới, chưa qua sử dụng
Sample observation: New, unused
5. Ngày nhận mẫu: 26 / 07 / 2019
Reception date:
6. Ngày thử nghiệm: 26 / 07 / 2019 ÷ 29 / 07 / 2019
Test duration:
7. Phương pháp thử: IEC 60529:2001
Test methods: Yêu cầu của khách hàng/ Customer's requirement

Hanoi, date of 29 / 07 / 2019

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

GIÁM ĐỐC

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Director

Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab

Đặng Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 19 / 3304 / TN2

Trang/Page: 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Mức qui định Standard level	Kết quả Results
					M1 ÷ M4
1	Thử cấp bảo vệ IP42 <i>IP42 test</i> - Khả năng chống lại vật rắn xâm nhập <i>Protection against ingress of solid objects</i> - Khả năng chống lại nước xâm nhập <i>Protection against ingress of water</i>		IEC 60529:2001 Yêu cầu của Khách hàng <i>Customer's requirement</i>	IP4X IPX2	Đạt Pass Đạt Pass
Hình ảnh/Picture: 					